



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156
tel. (86) 216-52-61, e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-lomza>

Łomża, dnia 2 stycznia 2024 r.

Sz. Zakrawski
05.01.2024
[Signature]

WPLYNĘŁO
data 05.01.2024
podpis *[Signature]* 19/2024

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Łomży
18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

HK.045.1.2024

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA
JAKOŚCI WODY w Parku Wodny w Łomży, ul. Wyszyńskiego 15
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm./ oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U. z 2022 r. poz. 1230/ po dokonaniu analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

stwierdza,

**iż woda na pływalni - Park Wodny w Łomży, ul. Wyszyńskiego 15
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym

w zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U. z 2022 r. poz. 1230/.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie sprawozdań z badań wody przesyłanych przez zarządcę, sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej na pływalni oraz posiadanej dokumentacji z kontroli Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników w dniach 06.09 – 07.09.2023 r., dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni (za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Ocena roczna obejmowała wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz.U. z 2022 r. poz. 1230/.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią dokumentował bieżącą obserwację wody na pływalni oraz pracę urządzeń i rejestrował wyniki pomiarów jakości wody w zakresie następujących parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz chloru związanego (protokół kontroli Nr 947.HK.2023 z dnia 07.09.2023 r.).

Pływalnia posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży harmonogram badania próbek wody na 2023 rok. Zarządzający pływalnią prowadził

badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1095, tj. GBA Polska Sp. z o.o., Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

W przypadku wystąpienia podejrzenia pogorszenia jakości wody wykonywano również dodatkowe badania nie objęte harmonogramem. Sprawozdania z badań wody przesyłane były systematycznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży.

Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±°C po 48 h, *Legionella sp.*, potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, ozon, utlenialność.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody na pływalni stwierdzono jednorazowe, krótkotrwałe niespełnienie wymagań parametrów mikrobiologicznych, tj. przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody (woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji – basen sportowy). Poza tym w ciągu roku w Parku Wodnym stwierdzono jednorazowe, krótkotrwałe niespełnianie wymagań parametrów fizykochemicznych, tj. przekroczenie mętności, i indeksu nadmanganianowego. Po podjętych stosownych działaniach naprawczych uzyskano poprawę jakości wody, dokumentując to kolejnymi wynikami badań, które spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

W dniu 06.09.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży. Badania wykonane zostały przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w pełnym zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Na podstawie wyników badań nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży był okresowo nieczynny w miesiącu czerwcu z uwagi na planową przerwę technologiczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po przeanalizowaniu powyższego wydaje pozytywną zbiorczą roczną ocenę w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody w Parku Wodnym w Łomży, ul. Wyszyńskiego 15.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a HK

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2023 r. poz. 1688.